

АКТ
Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«11» _____ сентября _____ 2020г.

Дом № 88 или строение (корпус) ул. М.Горького

ООО «Домоуправление- Монолит»

Общие сведения по строению

Год постройки - 2003-2004г. материал стен - кирпичные

Число этажей - 5 наличие подвала - имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе :Генеральный директор ООО «Д/У Монолит» Гаджиев А.Ш.
Инженер Энергетик ООО «Д/У Монолит» Солдатов С.Н.

В присутствии: обслуживающей организации ООО « Д/У Монолит» в лице мастера Агафоновой Е.М. , сл. сантехника Кудряшова М.В. электрика Белоусова П.Г. произвели проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша

технически в исправном состоянии, на локальном участке произведен ремонт мягкой кровли

б) чердачное помещение и его вентиляция

технически в исправном состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания

технически в исправном состоянии, произведена очистка водосточных труб от мусора

г) фасад здания

технически в исправном состоянии, произведен ремонт крыльца подъезда №3

д) входные двери и оконные переплеты

технически в исправном состоянии

е) подвальные помещения

технически в исправном состоянии

ж) отмостка вокруг здания

технически в исправном состоянии

з) система центрального отопления

технически в исправном состоянии

и) котельное помещение и оборудование – от котельной КЭМЗ

к) отопительные печи : в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

л) электрохозяйство - технически в исправном состоянии, произведена замена э/ламп, розеток

2. Обеспеченность : _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
обеспечены

Выводы и предложения


Дом к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021г г готов.

Председатель комиссии :



А.Ш. Гаджиев

Члены комиссии:



С.Н. Солдатов

Е.М. Агафонова

П.Г. Белоусов

М.В. Кудряшов