

**АКТ**

проверки состояния общего имущества  
в многоквартирном доме № 45 по ул.Знаменская  
общего (весеннего) осмотра здания

г.Калуга

06. апрель 2020г.

Год постройки 2016 год.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 9

Число подъездов - 4

Наличие подвалов - имеется

**Результаты осмотра строения****Комиссия в составе:**

Генеральный директор ООО «Управляющая компания Монолит» А.Ш.Гаджиев

Управляющий ООО «УК Монолит» П.М.Шупенко

Инженер Энергетик ООО «УК Монолит» С.Н.Солдатов

**В присутствии:** обслуживающей организации ООО «УК Монолит» в лице Мастера Агафоновой Е.М., слесаря-сантехника Нетребко А.В.


**Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Оценка состояния или краткое описание дефекта с указанием примерного объема работ и места дефекта	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	Фундамент	Устойчивое, исправное состояние.	
2	Фасад здания:	В исправном состоянии.	
	Стены снаружи	В исправном состоянии.	
	Лоджии		
	Цоколь		
	Крыльца		
	Козырьки		
3	Входные двери	В исправном состоянии.	
4	Окна	Требуется установка ручек.	Текущий ремонт.
5	Состояние подъезда		
6	Стены внутри	В исправном состоянии.	
7	Потолок	В исправном состоянии	
8	Входы в подвал	В исправном состоянии.	
9	Отмостка	Ремонт отмостки подъездов №№1, 2.	Текущий ремонт.

10	<b>Перекрытия</b> 6.1 чердачное 6.2 межэтажное 6.3 подвальное	ж/б плиты. Нарушений не выявлено. ж/б плиты. Нарушений не выявлено. ж/б плиты. Нарушений не выявлено.	
11	<b>Крыша</b>	Ремонт кровли 1-го подъезда.	Текущий ремонт.
12	<b>Система холодного водоснабжения</b>	Ревизия запорной арматуры, покраска узла ХВС.	Текущий ремонт.
13	<b>Система Центрального Отопления</b>	Индивидуальное.	
14	<b>Система горячего водоснабжения</b>	Индивидуальное.	
15	<b>Система канализации</b>	В исправном состоянии.	
16	<b>Система электроснабжения</b>	Замена электролампочек, установка плафонов.	Требуется текущий ремонт.
17	<b>Благоустройство</b> 14.1 Асфальтирование дворовой территории 14.2 Детское оборудование		
18	<b>Прочие работы</b>	Установка решеток на лестничном марше перед входом в помещение надстройки тех.этажа (машинное отделение лифтов и выхода на кровлю) в подъездах №№1, 2, 3.	Текущий ремонт (при наличии решения собственников МКД)

**Подписи:**

Генеральный директор  
Управляющий  
Инженер Энергетик  
Мастер  
Слесарь-сантехник

Гаджиев А.Ш.  
Шупенко П.М.  
Солдатов С.Н.  
Агафонова Е.М.  
Нетребко А.В.